

## Klassifizierungsbericht

Nummer	17-003048-PR03 (NW-A01-02-de-02)
Inhaber	profine GmbH International Profile Group Mülheimer Str. 26 53840 Troisdorf Deutschland
Produkt	Einflügelige Fenstertür mit Schwellensystem PremiPlan Plus
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: KBE 76 AD / Kömmerling 76AD / TROCAL 76 AD
Details	Hersteller profine GmbH, International Profile Group - Pirma-sens; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1176 mm x 2578 mm
Besonderheiten	Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensi-mulation (reduzierte Steighöhe) durchgeführt.

### Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



**Klasse: 4**

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



**Klasse: C5/B5**

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



**Klasse: 9A**

ift Rosenheim  
19.10.2018



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteilprüfung



Maximilian Denk  
Prüfingenieur  
Bauteilprüfung

### Grundlagen \*)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09  
\*) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 17-003048-PR03 PB-A01-02-de-02

Ersetzt ift-Nachweis:

17-003048-PR03 NW-A01-02-de-01 vom 03.07.2018.

### Darstellung



### Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: D5C-96AD8